PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

EDIFÍCIO 02 - PLANTA PAVIMENTO TÉRREO
Escala 1:75



EDIFÍCIO 02 - PLANTA PAVIMENTO SUPERIOR
Escala 1:75

EDIFÍCIOS 01 E 02

QUADRO RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA

EXTINTORES IT. 21/2011	PÓ QUÍMICO SECO ABC PÓ QUÍMICO SECO 20 BC ÁGUA PRESSURIZADA 2A
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	OBEDECERA A IT Nº 18/2011 - D.E. 56.810/11 AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA
ALARME E DETECÇÃO	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 19/2011
HIDRANTES	TUBULAÇÃO 63/75mm FERRO FUNDIDO HIDRANTES - MANG. 38mm - COMPR. 30m ESGUICHOS REGULÁVEIS - INSTRUÇÃO TÉCNICA 22/2011
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 20/2011
ACESSO E ESTACIONAMENTO DE VIATURA NA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 06/2011
SIST. HIDRANTES	TIPO 03 CONFORME IT. Nº22/2011 VIDE PLANILHA DE CÁLCULO
SIST. SPRINKLERS	-------------
BRIGADA DE INCÊNDIO	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 17/2011

CLASSIFICAÇÃO - Decreto Estadual nº 56.819/11

GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO	EXEMPLOS
F	LOCAL DE REUNIÃO DE PUBLICO	F - 1	Local onde há objeto de valor inestimável	Museu

CARGA DE INCÊNDIO - IT - 14/11

OCUPAÇÃO/USO	DESCRIÇÃO	DIVISÃO	CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/M2
LOCAL DE REUNIÃO DE PUBLICO	Museus	F - 1	300 MJ/M2

CLASSIFICAÇÃO DE EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO À CARGA DE INCÊNDIO

RISCO	CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/M2
BAIXO	300

LEGENDA

SISTEMA PASSIVO – ABERTURAS PROTEGIDAS	PORTA CORTA-FOGO P-90	ROTAS DE FUGA – DIRECIONAMENTO	DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA
SISTEMA PASSIVO – ANTIPÂNICO	BARRA ANTI-PÂNICO	ROTAS DE FUGA – DIRECIONAMENTO	SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA
SISTEMA PASSIVO – ELEVADOR	ELEVADOR SIMPLES	OUTROS	ENTRADA PARA COMBATE A INCÊNDIO
VASOS E TANQUES	CENTRAL DE GLP	OUTROS	ENTRADA PARA COMBATE A INCÊNDIO
OUTROS	CHUVEIRO AUTOMÁTICO	OUTROS	DETECTOR DE FUMAÇA PONTUAL ENTREFORRO
OUTROS	PROJEÇÃO DO CHUVEIRO AUTOMÁTICO NO PAVIMENTO INFERIOR	OUTROS	DETECTOR DE FUMAÇA PONTUAL

LEGENDA

EXTINTORES PORTÁTEIS	PÓ QUÍMICO SECO ABC	SIST. DE ILUM. DE EMERGÊNCIA	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
EXTINTORES PORTÁTEIS	ÁGUA PRESSURIZADA 2A	SIST. DE ILUM. DE EMERGÊNCIA	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO BALIZAMENTO
EXTINTORES PORTÁTEIS	PÓ QUÍMICO SECO 20 BC	SIST. DE ILUM. DE EMERGÊNCIA	BATERIAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
EXTINTORES PORTÁTEIS	ESPUMA MECÂNICA	SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME – SIST. DE ALARME	AVISADOR SONORO TIPO SIRENE
SISTEMAS DE HIDRANTES	BOMBA DE INCÊNDIO	SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME – SIST. DE ALARME	AVISADOR SONORO E VISUAL (C/SIRENE)
SISTEMAS DE HIDRANTES	MANGOTINHO	SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME – COMPLEMENTOS	ACIONADOR MANUAL E DETECÇÃO E ALARME
SISTEMAS DE HIDRANTES	HIDRANTE SIMPLES	SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME – COMPLEMENTOS	CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME
SISTEMAS DE HIDRANTES	HIDRANTE DUPLO	SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME – COMPLEMENTOS	BATERIAS DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME
SISTEMAS DE HIDRANTES	ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNDIO (BOTOEIRA LIGA/DESLIGA)	SISTEMA ELÉTRICO	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ (QDL)
SISTEMAS DE HIDRANTES	REGISTRO DE RECALQUE	SISTEMA ELÉTRICO	CHAVE ELÉTRICA SECUNDÁRIA
SISTEMAS DE HIDRANTES	RESERVA DE INCÊNDIO	SISTEMA ELÉTRICO	CHAVE ELÉTRICA PRINCIPAL

ATENÇÃO
A autoria do projeto não é responsabilidade deste Núcleo, cabendo à este, apenas sua análise e gerenciamento.

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS - CPO
Pró-reitoria de Desenvolvimento Universitário
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

OBRA: MUSEU DE ARTES VISUAIS - MAV
LOCAL: Cidade Universitária Zeferino Vaz - Campinas, SP
autores projeto básico / preliminar: EMOD - Escritório Modelo do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Unicamp
CÓDIGO DA OBRA: MAV

graco

REV.	MODIFICAÇÃO	RESP.	DATA
05			
04			
03			
02			
01			

LOCAL: Avenida Bertrand Russel, Quadra 32 – Unicamp Barão Geraldo – Campinas
OBRA: Museu de Artes Visuais da Unicamp – MAV – Edifício 02
ETAPA: Etapa 01 de Obra – Executivo
TÍTULO: Projeto de Proteção e Combate a Incêndio – Planta Edificação 02
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL E COORDENADOR: WILSON JORGE MARQUES – CREA nº 0601496930
DESENVOLVIMENTO: ENGº MATHEUS MORAES ANNATEL
ARQUIVO: ETAPA01_MUSEU_EXE_HID_PCI
DIMENSÕES: 841 x 1189
DATA: DEZ/2012
ESCALA: 1:100
HID 12/14

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA.
RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP
FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643 projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT