





LEGENDA	
ITEM	DESCRIÇÃO
	INTERLIGAÇÕES ENTRE UNIDADES EVAPORADORA/CONDENSADORA.
	TUBULAÇÕES DE COBRE COM ISOLAMENTO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 18mm.
	INTERLIGAÇÕES ELÉTRICAS E DE COMANDO PASSANDO EM ELETRODUTO GALVANIZADO DO TIPO FECHADO.

UNIDADES CONDENSADORAS				
REF.	DESCRIÇÃO	TUBOS DE COBRE (Ø)		UNIDADE (S) EVAPORADORA (S) CORRESP.
		LÍQUIDO	SUÇÃO	
UC-01	UNIDADE CONDENSADORA COM DOIS CIRCUITOS DE REFRIGERAÇÃO. DESCARGA HORIZONTAL E VENTILADOR CENTRÍFUGO. CAP. NOMINAL: 30 TR. REF.: MODELO 38MB125, DA CARRIER OU EQUIVALENTE	2 x 1/2"	2 x 1 1/8"	UE-01
UC-02	UNIDADE CONDENSADORA COM DOIS CIRCUITOS DE REFRIGERAÇÃO. DESCARGA HORIZONTAL E VENTILADOR CENTRÍFUGO. CAP. NOMINAL: 30 TR. REF.: MODELO 38MB125, DA CARRIER OU EQUIVALENTE	2 x 1/2"	2 x 1 1/8"	UE-02
UC-03	UNIDADE CONDENSADORA COM DOIS CIRCUITOS DE REFRIGERAÇÃO. DESCARGA HORIZONTAL E VENTILADOR CENTRÍFUGO. CAP. NOMINAL: 30 TR. REF.: MODELO 38MB125, DA CARRIER OU EQUIVALENTE	2 x 1/2"	2 x 1 1/8"	UE-03
UC-04	UNIDADE CONDENSADORA COM DOIS CIRCUITOS DE REFRIGERAÇÃO. DESCARGA HORIZONTAL E VENTILADOR CENTRÍFUGO. CAP. NOMINAL: 30 TR. REF.: MODELO 38MB125, DA CARRIER OU EQUIVALENTE	2 x 1/2"	2 x 1 1/8"	UE-04
UC-05	UNIDADE CONDENSADORA COM DOIS CIRCUITOS DE REFRIGERAÇÃO. DESCARGA HORIZONTAL E VENTILADOR CENTRÍFUGO. CAP. NOMINAL: 30 TR. REF.: MODELO 38MB125, DA CARRIER OU EQUIVALENTE	2 x 1/2"	2 x 1 1/8"	UE-05
UC-06	UNIDADE CONDENSADORA COM DOIS CIRCUITOS DE REFRIGERAÇÃO. DESCARGA HORIZONTAL E VENTILADOR CENTRÍFUGO. CAP. NOMINAL: 30 TR. REF.: MODELO 38MB125, DA CARRIER OU EQUIVALENTE	2 x 1/2"	2 x 1 1/8"	UE-06

NOTA: AS UNIDADES 03 E 05 SERÃO EQUIPAMENTOS RESERVA

R00	18/07/2008	EMISSÃO INICIAL
REV.	DATA	DESCRIÇÃO DA REVISÃO

	NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE OBRAS	
	Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário	
	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS	
OBRA:	LABORATÓRIO KYATERA / CONSTRUÇÃO	CÓDIGO DA OBRA:
LOCAL:	INSTITUTO DE FÍSICA - AV. BERTRAND RUSSEL - UNICAMP	IFGWkye

		CBR - ENGENHARIA S/S LTDA	
Rua São João 280, 1º. 22-Mentiro Dava-Porto Alegre-RS		CEP 91190-000 - Tel/Fax: (51) 3023-0168	
Autor(es) do Projeto	CREA	DATA	VISTO
Eng. Mec. Elet. Carlos Martínez de Medeiros	RS 002.208		
Eng. Mec. Fábio Botega	RS 148.138		
REFERÊNCIA	PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO COBERTURA		
DATA	DESENHO	ARQUIVO	ESCALA
18/07/2008	FABIO / ROGER	IFGWkye_CLI_PE_DES_R00.DWG	1:50

CLI
03/06