

FIGURA 1



FIGURA 2



DETALHE TUBULAÇÃO ENTERRADA
S/ ESCALA



DETALHE DA CAIXA DE PASSAGEM
S/ ESCALA

LEGENDA

- CAIXA DE PASSAGEM COM DIMENSÕES 1x1x1m (com tampa padrão R2 - 1,07x0,60m)
- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
- TUBULAÇÃO PELO PISO
- REDE ELÉTRICA AÉREA
- SECCIONADORA FUSÍVEL
- ATERRAMENTO
- PARA-RAIOS
- TRANSFORMADOR EM PLATAFORMA
- AUTOTRANSFORMADOR 100 KVA - 220 / 440 V

REDE ESSENCIAL É A ALIMENTADA PELO GERADOR

POSTO DE TRANSFORMAÇÃO
S/ ESCALA



OBSERVAÇÕES GERAIS:
* Todas as medidas em metros exceto onde indicado;
* Antes da execução, conferir todas as medidas no local;
* Não tomar medidas em escala na planta;
* Toda interferência necessária em alvenaria existente deve ter as medidas confirmadas no local e confrontadas com as medidas fornecidas em projeto executivo podendo haver necessidade de ajustes;
* Em caso de reformas, recuperar as áreas que sofrerem danos causados pela intervenção. Principalmente pintura, pisos e jardins. Em cada caso, conferir o padrão existente no local;
* Demais especificações em Memorial Descritivo de Elétrica.

REV.	DATA	DESCRIÇÃO DA REVISÃO

atenção
Verificar se esta é a última revisão deste documento antes de construir

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE OBRAS
Pró-reitoria de Desenvolvimento Universitário
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

OBRA: LABORATÓRIO KYATERA / CONSTRUÇÃO
LOCAL: INSTITUTO DE FÍSICA - AV. BERTRAND RUSSEL - UNICAMP
CÓDIGO DA OBRA: IFGKyta

CBR Engenharia

CBR - ENGENHARIA S/S LTDA
Rua Botafogo 350, lj. 33-Interlins Osca-Porto Alegre-RS
CEP 90150-060 - Tel/Fax (0132)33-3188

Autor(es) do Projeto: Eng. Ricardo Augusto Pufal
CREA: 42624-RS
DATA:
VISTO:

REFERÊNCIA: ALIMENTADORES ELÉTRICOS PARA REDES COMUM E EMERGENCIAL E TUBULAÇÃO PARA TELEFONIA/DADOS

ELE 02/05

DATA: 31/07/2008
DESENHO: Rodrigo B. Oliveira
ARQUIVO: IFGKyta_ELE_PE_DES_REDDWG
ESCALA: 1:200 ou indicada