

VIDE VERSO



Secretaria de Estado dos Negócios da Segurança Pública  
**POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
 CORPO DE BOMBEIROS



## FORMULÁRIO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DE PROJETO TÉCNICO

### 1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

Logradouro Público: **ESTR. DA TELEBRÁS ESQ. RUA SATURNINO DE BRITO** n.º: S/Nº  
 Complemento: **IC-04**  
 Bairro: **CID. UNIV. ZEFERINO VAZ – DIST. BARÃO GERALDO** Município: **CAMPINAS** UF: **SP**  
 Proprietário: **UNICAMP – Universidade Estadual de Campinas** e-mail: **gabriela@reitoria.unicamp.br**  
 Responsável pelo uso: prof. **SIDNEY GERALDO DOS SANTOS** Fone: **(19) 3521.5844**  
 Responsável Técnico: **ENG. PAULO LOECK** CREA: **RS/35.534-D** Fone: **(51) 3233.3168**  
 N.º do Projeto anterior: \_\_\_\_\_ Decreto Estadual adotado (nº e ano): **46076/2001**  
 Áreas(m²): Existente: **0,00** A construir: **2.168,62** Total: **2.168,62**  
 Detalhes: Altura: **7,50 m** n.º de pav.: **03** Ocupação do subsolo: **NÃO POSSUI**  
 Uso, divisão e descrição: **D-1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS** Risco: **MEDIO 700MJ/m²**


### 2. ELEMENTOS ESTRUTURAIS

Estrutura portante (concreto, aço, madeira, outros): **CONCRETO E ALVENARIA**  
 Estrutura de sustentação da cobertura (concreto, aço, madeira, outros): **CONCRETO**

### 3. FORMA DE APRESENTAÇÃO

Protocolo (uso do Corpo de Bombeiros)

- ☒ Projeto Técnico  
☐ Projeto Técnico p/Instalação e Ocupação Temporária  
☐ Projeto Técnico para Ocupação Temporária em Edificação Permanente



### 4. MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Acesso de viatura do Corpo de Bombeiros | <input checked="" type="checkbox"/> Iluminação de emergência            |
| <input checked="" type="checkbox"/> Separação entre edificações             | <input checked="" type="checkbox"/> Detecção de incêndio                |
| <input checked="" type="checkbox"/> Segurança estrutural nas edificações    | <input checked="" type="checkbox"/> Alarme de incêndio                  |
| <input type="checkbox"/> Compartimentação horizontal                        | <input checked="" type="checkbox"/> Sinalização de emergência           |
| <input type="checkbox"/> Compartimentação vertical                          | <input checked="" type="checkbox"/> Extintores                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Controle de material de acabamento      | <input checked="" type="checkbox"/> Hidrantes e mangotinhos             |
| <input checked="" type="checkbox"/> Saídas de emergência                    | <input type="checkbox"/> Chuveiros automáticos                          |
| <input type="checkbox"/> Elevador de emergência                             | <input type="checkbox"/> Resfriamento                                   |
| <input type="checkbox"/> Controle de fumaça                                 | <input type="checkbox"/> Espuma   |
| <input type="checkbox"/> Gerenciamento de risco de incêndio                 | <input type="checkbox"/> Sistema fixo de gases limpos e CO <sub>2</sub> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Brigada de incêndio                     | <input type="checkbox"/> Plano de intervenção de incêndio               |

### 5. RISCOS ESPECIAIS

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Armazenamento de líquidos inflamáveis/combustíveis | <input type="checkbox"/> Fogos de artifício          |
| <input type="checkbox"/> Gás Líquido de Petróleo                            | <input type="checkbox"/> Vaso sob pressão (caldeira) |
| <input type="checkbox"/> Armazenamento de produtos perigosos                | <input type="checkbox"/> Outros (especificar)        |

Ass.: do Responsável Técnico

Ass.: Proprietário ou Responsável pelo uso:

Ass.: Analisador:

Ass.: Chefe do Setor de Análise:

ANDRÉ LUIZ BICUDO

Ivair Nunes Pereira  
 Capitão PM - Ch SAT



**POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CORPO DE BOMBEIROS**  
**7º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS**  
**SEÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS**

Campinas, 23 de junho de 2010.

**Análise do Projeto Técnico nº 0711/002/10**

**Endereço:** Estr. da Telebrás Esq. Rua Saturnino de Brito, S/n, Barão Geraldo,  
Campinas-SP

**Ocupação:** Prestação de Serviços Profissionais (D-1, 700 MJ/m²)

**APROVADO C/ EXIGÊNCIAS TÉCNICAS**

O Proprietário e/ ou Responsável pelo Uso e/ ou Responsável Técnico deverão providenciar o atendimento integral das exigências abaixo relacionadas, visando a solicitação da vistoria:

1. Ocupação analisada e aprovada sem o uso de GLP ou Gás Natural.
2. Apresentar ART de instalação/ manutenção das Medidas de Segurança Contra Incêndio, conforme IT- 01/04.
3. Apresentar Laudo (Atestado) e ART de instalação/ manutenção para Controle de Materiais de Acabamento e Revestimento, conforme IT-10/04.
4. Apresentar Atestado de Brigada de Incêndio, conforme IT-17/04.
5. Sinalizar placas M-1, M-2 (lotação máxima) e demais sinalizações, conforme a IT- 20/04.

**INFORMAÇÕES:** As dúvidas poderão ser dirimidas na Seção de Atividades Técnicas (SAT), através de Consulta Técnica (agendamento), pelo e-mail [7gbsat@policiamilitar.sp.gov.br](mailto:7gbsat@policiamilitar.sp.gov.br), ou fone (019) 3739-3021. A Legislação e Normas vigentes referentes à Segurança Contra Incêndios poderão ser obtidas pela Internet, através do site [www.corpodebombeiros.sp.gov.br](http://www.corpodebombeiros.sp.gov.br).

ANDRÉ LUIZ BICUDO  
Cap PM – Of. Analisador

IVAIR NUNES PEREIRA  
Cap PM – Chefe da SAT