



DETALHE DA TUBULAÇÃO ENTERRADA
S/ESCALA

DETALHE DE CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA R2
UNIDADE: MILIMETROS
ESCALA 1:25

DETALHE DA MALHA DE ATERRAMENTO DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO
ESCALA 1/50



NOTAS:
1. POSTO DE TRANSFORMAÇÃO AO TEMPO EM POSTE ENGELO DE CONCRETO - VIDE NORMA CPFL - GED-0059 DE 22/10/08
Dobração 7 - 1/2 - COM ACESSIÇÃO PARA ESTRUTURA N4 E POSTE 9m 11kn - 1000daN COM SEÇÃO CIRCULAR
2. INSTALAR TRANSFORMADOR DE 300 kVA - 11,9 kV / 220-127 V

DETALHE DA DERIVAÇÃO DA REDE DE MT E POSTO DE TRANSFORMAÇÃO
S/ ESCALA

LEGENDA

- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
- RACK DE PISO L=1,0" ST1mm, FECHADO, COM 28U UTIL OU INDICADA
- DISTRIBUIDOR DE TELEFONIA - 600x600x2100mm OU INDICADA
- R2 — CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR - COM TAMPA R2 - CONFORME DETALHE
- CONDUTORES: NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA
- TUBULAÇÃO EMBUTIDA NO PISO, TIPO PEAD CORRUGADO SEVEN 4 INCHNA
- REDE MT CA 1/0 AWG - 11,95V - OU INDICADA
- POSTE DE CONCRETO A INSTALAR - 11m
- POSTE DE CONCRETO EXISTENTE
- PÁRA-RAIOS EM POSTE - A INSTALAR
- ATERRAMENTO - A INSTALAR (INTERLIGAR À MALHA DE ATERRAMENTO)
- TRANSFORMADOR EM POSTE



OBSERVAÇÕES GERAIS:
* Todas as medidas em metros;
* Não tomar medidas em escala na planta;
* Antes da execução, confirmar todas as medidas no local e confrontar com as medidas fornecidas em projeto executivo podendo haver necessidade de ajustes;
* Demais especificações em Memorial Descritivo de Elétrica.

REV.	DATA	DESCRIÇÃO DA REVISÃO
R00	19/04/2010	EMISSÃO INICIAL

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE OBRAS
Pró-reitoria de Desenvolvimento Universitário
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

OBRA: IC4
LOCAL: UNICAMP
CÓDIGO DA OBRA: IC4

CBR - ENGENHARIA S/S LTDA
Rua Botafogo 290, 8 Sl Bonfim Paulista Ribeirão
CEP 04100-000 - Tel/Fax (01)3253-5188

Autor(es) do Projeto: Eng. Luis Henrique Zuch — CREA: RS 85587 — DATA: — VISTO:

REFERÊNCIA:

PROJETO EXECUTIVO
IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA E COMPUTAÇÃO

ELE
04/06

DATA: 19/04/2010 — DESENHO: FRANCISCO/GUSTAVO — ARQUIVO: IC04_ELE_PE_F0-4_DEIS_R00.DWG — ESCALA: 1x0mm/a