REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA REVISÃO
800	28/03/2012	Versão inicial

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS CPO
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

UNIVASF — Universidade Federal do Vale do São Francisco

UNIDADE: NEPP - NÚCLEO DE ESTUDOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DE NOVO BLOCO - NEPP

ABSOLUTA ARQUITETURA E DESIGN LTDA.
AV. ALAGADO FILHO, 1817 - P. MENOR - BAIA 12
BAHIA MBAR - QUIABUCAS - BP
TEL.(011) 2441-4709
E-MAIL: marcelo@absolutaprojetos.com.br

absoluta
arquitetura e design

PROPRIETÁRIO: UNIVASF
ENDEREÇO: RUA SENADOR NILO COELHO, S/ N° - CAMPUS II - CEP: 48.902-300 - PETROLINA - PE
UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CAMPUS II

CÓDIGO: UVF-CPO-CLC-EX-01-R00 | ESCALA: 1:50

CONTEÚDO: PLANTA DO TERREO E MEZANINO ILUMINAÇÃO | FOLHA: 04/08 R 00

DES.: ELE | DES.: ELE | DES.: ELE

DATA: 28/03/2012 | DATA: 28/03/2012 | DATA: 28/03/2012

DOC. BASE(S) ORIGINAL(IS): | ARQUIVO: | ESCALA: NOESCALA

LOCAL DA OBRA

MAPA GERAL DO CAMPUS
SEM ESCALA

PLANTA – DEPÓSITO
ESC. 1:50

PLANTA – CAIXA D'ÁGUA
ESC. 1:50

QDLT-02
DISPOSIÇÃO BOTOEIRAS P/ COMANDO L/D ILUMINAÇÃO
SEM ESCALA

QDL–EX
DISPOSIÇÃO BOTOEIRAS P/ COMANDO L/D ILUMINAÇÃO
SEM ESCALA

PLANTA DO MEZANINO – ILUMINAÇÃO
ESC. 1:50

PLANTA DO TÉRREO – ILUMINAÇÃO
ESC. 1:50

VISTA A – ESCADA
ESC. 1:50

CORTE AA – ESCADA
ESC. 1:50

NOTAS GERAIS:

1) OS CONDUTORES NÃO INDICADOS SERÃO TIPO PIRASTIC FLEX 750V PARA TOMADAS #4mm E #2,5mm² PARA ILUMINAÇÃO, NAS SEGUINTES CORES:
– FASE PARA FORÇA NORMAL, ILUMINAÇÃO, TOMADAS – BRANCO
– FASE PARA TOMADAS DE EMERGÊNCIA OU NO-BREAK – VERMELHO
– FASE PARA CIRCUITO TRIFÁSICO – CINZA
– FASE PARA ESTABILIZADAS – PRETO
– NEUTRO, AZUL CLARO
– TERRA – VERDE-AMARELO OU VERDE
2) PERFILADOS NÃO INDICADOS SERÃO DE 38x38mm, USOS E CORTAMA.
3) OS ELETRODUTOS NÃO INDICADOS SERÃO DE 3/4".
4) ELETRODUTOS, PERFILADOS E ELETROCALHAS DESCRITOS SERÃO EXCLUSIVAMENTE A FOGO.
5) OS CABOS ALIMENTADORES SERÃO DE COBRE ELETROLÍTICO ISOLAÇÃO E CAPA EXTERNA EM EPR-1kV TIPO PROTIKAX.
6) OS CABOS ALIMENTADORES SERÃO DE COBRE ELETROLÍTICO UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC ANTICHAMA, 750V.
7) PARA INFORMAÇÕES GERAIS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS VER O MEMORIAL DESCRITIVO.
8) PARA DETALHES DE INSTALAÇÃO, VER DESENHO FOLHA 8/8

LEGENDA GERAL:

- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E LUZ h=1,50m.
- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL TELEFONE BOMBEIRO2M h=1,50m.
- ELETRODUTO EMBUTIDO NA PAREDE OU SOBRE O FORRO CABEAMENTO ESTRUTURADO
- ELETRODUTO EMBUTIDO NA PAREDE OU SOBRE O FORRO ENERGIA
- ELETRODUTO APARENTE ENERGIA
- ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO CABEAMENTO ESTRUTURADO
- ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO ENERGIA
- CALHA DE ALUMÍNIO (75x25mm) C/ SEPTO DIVISOR, SENDO UMA PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO E OUTRA PARA ENERGIA, FABRICANTE DUTOTEC LINHA STANDARD H.50cm OU CONFORME INDICADO NO DESENHO.
- PERFILADO LISO COM TAMPA 38x38mm – SUSPENSOS POR TIRANTES E BALANCINS PARA SUPORTE NOS TESOURAS METÁLICAS DA ESTRUTURA DA COBERTURA
- ELETRODUTO QUE DESCE
- ELETRODUTO QUE SOBE
- CONDULETE TIPO "L".
- CONDULETE TIPO "T".
- CONDULETE TIPO "E".
- CONDUTORES: RETORNO, FASE, NEUTRO E TERRA, RESPECTIVAMENTE.
- INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, h=1,10m, CAIXA 4"x2".
- INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO, h=1,10m, CAIXA 4"x4".
- LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 4 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 16W. REF. 2750 4x 16W – ITAIM
- LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32W. REF. 2031 – ITAIM
- LUMINÁRIA PENDENTE PARA 1 LÂMPADA ELIPSOIDAL MULTIVAPOR METÁLICO DE 400W. REF. 4601 – ITAIM
- LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS DE 26W. REF. SGHMX14-C – ITAIM
- LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR PARA 1 LÂMPADA PAR30 75W. REF. A14 – ITAIM
- LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS DE 26W. REF. 26W / REF. PEROLA – ITAIM
- LUMINÁRIA COM UMA LÂMPADA DICRÓICA 50W ORIENTÁVEL COM FOCO PARA O PALCO REF. PROJUS – ITAIM
- BLOCO AUTÔNOMO EMBUTIDO NO FORRO COM LÂMPADA FLUORESCENTE DE 11W/BIVOLT / REF. 61525 – PAL LEGRAND + CAIXA DE EMBUTIR 61579
- BLOCO AUTÔNOMO INSTALAÇÃO APARENTE EM PERFILADO COM LÂMPADA FLUORESCENTE DE 11W/BIVOLT / REF. 61525 – PAL LEGRAND
- LUMINÁRIA TIPO ARANDELA PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DUPLA DE 26W COM REATOR ELETRÔNICO 220V INSTALADO / REF. HANOM – ITAIM
- LUMINÁRIA TIPO ARANDELA PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 20W/220V, INSTALADA A H=2,10m / REF. TATU 1X1C–15E – ITAIM
- TOMADA 127V/10A 2P+T, ENERGIA COMUM (PRETA) – h=1,10m–CX.4x2"
- LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 16W. REF. 2790 – ITAIM

PORTA VENEZIANA A INSTALAR

PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE HIDRÁULICA

LAJE IMPERMEABILIZADA A.C.C.

CABOS DE AÇO

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

LAJE

ESCADA MARINHEIRO

PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE HIDRÁULICA

PORTA VENEZIANA A INSTALAR

LAJE IMPERMEABILIZADA A.C.C.

LAJE

PORTA VENEZIANA A INSTALAR

PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE HIDRÁULICA

LAJE IMPERMEABILIZADA A.C.C.

LAJE

SAÍDA

SAÍDA

SAÍDA

RAMPA DE ACESSO

ACESSO AO PAVIMENTO TÉRREO

ACESSO AO PAVIMENTO TÉRREO

VER DETALHE 13 NO DESENHO FOLHA 08/08

VER CONTINUAÇÃO NA PLANTA DEPÓSITO

VER CONSTRUÇÃO NA PLANTA PAV. TÉRREO

PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS VER PROJETO EXECUTIVO DE HIDRÁULICA

QDLT02

QDL-EX

Depósito A= 2,20m²

Cantina A= 24,00m²

Auditório A= 94,50m²

Biblioteca A= 61,20m²

Laboratório de Informática A= 61,20m²

Laboratório de Informática A= 61,20m²

Laboratório de Informática