LEGENDA

REDE ELÉTRICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO

CONDUTORES NEUTRO, FASE, RETORNO, RETORNO HOTEL, TERRA

TUBULAÇÃO EMBUTIDA NA PAREDE OU TETO, AÇO CARBONO GALVANIZADO MÉDIO

TUBULAÇÃO EMBUTIDA NO PISO, PVC TIPO PESADO OU INDICADO

TUBULAÇÃO PEQ FORRO ENTRE O FORRO E A LAJE, AÇO CARBONO GALV. MÉDIO

TUBULAÇÃO APARENTE, AÇO CARBONO GALVANIZADO MÉDIO

TUBULAÇÃO PEQ FORRO ENTRE FORRO E A LAJE, SEAL TUBE FLEXÍVEL 25'AT OU INDICADO

PERFILADO METÁLICO 38x38mm, INSTALAÇÃO PENDENTE, H=2,00 OU INDICADO

CONJUNTO DE TRÊS ELETROCALHAS METÁLICAS COM TAMPA, SENDO: 150x50mm PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO; 100x50mm PARA ELÉTRICA COMUM; 100x50mm PARA ELÉTRICA ESTABILIZADA OU INDICADO - H=2,5m OU INDICADO

CONJUNTO DE DUAS ELETROCALHAS METÁLICAS NA PAREDE: 100x100mm PARA ELÉTRICA COMUM / ELÉTRICA ESTABILIZADA - 1Y / LTOICA H=0,4m OU INDICADO

PORTA EQUIPAMENTOS PARA CANALETA DE ALUMÍNIO, H=0,4m OU INDICADO

TOMADA 2P+T - 127V - PADRÃO NBR 14136
BRANCA - PARA ENERGIA COMUM - 10A - H=1,5m DO PISO ACABADO OU INDICADO

CONJUNTO DUAS TOMADAS 2P+T - 127V - PADRÃO NBR 14136
BRANCA - PARA ENERGIA COMUM - 10A - H=1,5m DO PISO ACABADO OU INDICADO

TOMADA 2P+T - 220V - PADRÃO NBR 14136
BRANCA - PARA ENERGIA COMUM - 10A - H=0,4m DO PISO ACABADO OU INDICADO

CONJUNTO DUAS TOMADAS 2P+T - 127V - PADRÃO NBR 14136
BRANCA - PARA ENERGIA COMUM - 10A - H=0,4m DO PISO ACABADO OU INDICADO

TOMADA 2P+T - 220V - PADRÃO NBR 14136
BRANCA - E COMUM - 10A
H=0,4m DO PISO ACABADO OU INDICADO

ESPERA PARA CAVALEIRO, H=2,5m

TOMADA 2P+T - 127V - PADRÃO NBR 14136
VERMELHA - PARA E. ESTABILIZADA - 32A - H=0,4m DO PISO ACABADO OU INDICADO

CONJUNTO DUAS TOMADAS 2P+T - 127V - PADRÃO NBR 14136
VERMELHA - PARA E. ESTABILIZADA - 10A - H=0,4m DO PISO ACABADO OU INDICADO

CONJUNTO DUAS TOMADAS 2P+T - 127V - PADRÃO NBR 14136
VERMELHA - PARA E. ESTABILIZADA - 20A - H=1,5m DO PISO ACABADO OU INDICADO

TOMADA DE TELECOMUNICAÇÃO RJ45, CATEGORIA 6a H=1,1m DO PISO ACAB. OU INDIC.

CONJUNTO DE 2 TOMADAS DE TELECOMUNICAÇÃO RJ45, CATEGORIA 6a H=1,5m DO PISO ACABADO OU INDICADO

TOMADA DE TELECOMUNICAÇÃO RJ45, CATEGORIA 6a H=0,4m DO PISO ACAB. OU INDIC.

CONJUNTO DE 2 TOMADAS DE TELECOMUNICAÇÃO RJ45, CATEGORIA 6a H=0,4m DO PISO ACABADO OU INDICADO

LUMINÁRIA DE EMBUTIR, P/ LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES 2x32W
C/ REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS DE ALUMÍNIO E/ ALOJAMENTO P/ REATOR

LUMINÁRIA DE EMBUTIR, P/ LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES 2x32W
C/ REFLETOR DE ALUMÍNIO E/ ALOJAMENTO P/ REATOR

LUMINÁRIA DE SOBREPOR P/ LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES 2x32W
C/ REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALOJAMENTO P/ REATOR

LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE EMBUTIR P/ LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS 2x26W
C/ REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALOJAMENTO P/ REATOR

LUMINÁRIA, TIPO ARANDELA P/ LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA 1x23W
H=2,64m OU INDICADO

INTERRUPTOR BIPOLAR 1 TECLA, H=1,10m

INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO 1 TECLA, H=1,10m

CAIXA METÁLICA DE EMBUTIR, 4x2" OU INDICADA, H=1,1m OU INDICADA

CONDULETE DE ALUMÍNIO, 3/4" OU INDICADO, H= ALTURA DO EQUIPAMENTO OU INDICADO

CAIXA DE PASSAGEM QUADRADA DE SOBREPOR - 4"x4", H=2,64m OU INDICADO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA ACLARAMENTO
TOMADA 2P+T-PADRÃO NBR 14136-10A - 220V-EM CONDULETE 20'AT OU INDICADO
H=2,4m

BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA BALIZAMENTO
TOMADA 2P+T-PADRÃO NBR 14136-10A - 220V-EM CONDULETE 20'AT OU INDICADO
H=2,4m

ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO
H=1,20m DO PISO ACABADO OU INDICADO

AVISADOR SONORO DO SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO
H=2,2m - VIDE PROJETO PPCI

CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO
H=1,5m - VIDE PROJETO PPCI

RACK DE PISO L=19" 570mm,
PECHADO, COM 25U UTIL OU INDICADA

DISTRIBUIDOR DE TELEFONIA - 600x600x160mm OU INDICADA

CAVALETE/ELETRODUTO QUE SOBE

CAVALETE/ELETRODUTO QUE DESCE

OBS.: Eliminados tês cobeira aba de 39°.
Cabeamento elétrico e ação está incluído no Quadro de Cargas;
Cabeamento elétrico para circuitos terminais - solução #007TSO;
Cabeamento elétrico para circuitos alimentadores - solução 3.05 NV
CPR 0,6 kV

NOTA:
AS FAIXAS E CIRCULAÇÃO APRESENTAM FORRO MODULAR DE GESSO - H=2,7m
VIDE PROJETO ARQUITETÔNICO - PRANCHA ARQ-11

QDEC-2 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA COMUM 2°PAVIMENTO

CIRCUITO	DESCRIÇÃO	Carga W	Carga VA	FP	In A	Condutor mm2	Terra mm2	V	F	Disj. In A	DR Amb.	DPS Amb.	DISTR. FASE
1	ILUMINAÇÃO	594	648	0,85	3	2,5	2,5	220	3x/S				1/2
2	ILUMINAÇÃO	594	648	0,85	3	2,5	2,5	220	3x/S				1/2
3	ILUMINAÇÃO	594	648	0,85	3	2,5	2,5	220	3x/S				1/2
4	ILUMINAÇÃO	594	648	0,85	3	2,5	2,5	220	3x/S				1/2
5	ILUMINAÇÃO	594	648	0,85	3	2,5	2,5	220	3x/S				1/2
6	ILUMINAÇÃO	594	648	0,85	3	2,5	2,5	220	3x/S				1/2
7	ILUMINAÇÃO	594	648	0,85	3	2,5	2,5	220	3x/S				1/2
8	ILUMINAÇÃO	594	648	0,85	3	2,5	2,5	220	3x/S				1/2
9	ILUMINAÇÃO	594	648	0,85	3	2,5	2,5	220	3x/S				1/2
10	ILUMINAÇÃO	630	690	0,85	3,13	2,5	2,5	220	3x/S				1/2
11	ILUMINAÇÃO	396	648	0,85	4,5	2,5	2,5	220	3x/S				1/2
12	ILUMINAÇÃO	396	648	0,85	4,5	2,5	2,5	220	3x/S				1/2
13	ILUMINAÇÃO - RESERVATÓRIO	63	69	0,85	0,63	2,5	2,5	220	3x/S				1/2
R	R_TQ_EMERGÊNCIA	1512	1512	1,00	6,87	4,0	4,0	220	3x/S				R/S
C1	TOMADAS	1080	900	0,85	8,24	4,0	4,0	127	1x/N				1
C2	TOMADAS	1080	900	0,85	8,24	4,0	4,0	127	1x/N				1
C3	TOMADAS	1080	900	0,85	8,24	4,0	4,0	127	1x/N				1
C4	TOMADAS	792	792	1,00	6,24	4,0	4,0	127	1x/N				1
C5	TOMADAS	1080	900	0,85	8,24	4,0	4,0	127	1x/N				1
C6	TOMADAS	1080	900	0,85	8,24	4,0	4,0	127	1x/N				1
C7	TOMADAS	1080	900	0,85	8,24	4,0	4,0	127	1x/N				1
C8	TOMADAS	756	900	0,85	5,95	4,0	4,0	127	1x/N				1
C9	TOMADAS	1080	900	0,85	8,24	4,0	4,0	127	1x/N				1
C11	TOMADAS BANHEIROS	1512	1512	1,00	11,91	4,0	4,0	127	1x/N	DR 25/30/300mA			1
C12	TOMADAS BANHEIROS	1512	1512	1,00	11,91	4,0	4,0	127	1x/N	DR 25/30/300mA			1
C13	TOMADAS BANHEIROS	1512	1512	1,00	11,91	4,0	4,0	127	1x/N	DR 25/30/300mA			1
C14	ESPERA "CAVALEIRO"	1620	1620	1,00	8	4,0	4,0	220	3x/S	DR 25/30/300mA			R/S
C15	TOMADAS COPA	1512	1512	1,00	11,91	4,0	4,0	127	1x/N	DR 25/30/300mA			1
C16	TOMADAS RESERVATÓRIO	1512	1512	1,00	11,91	4,0	4,0	127	1x/N	DR 25/30/300mA			1
C17	TOMADAS RESERVATÓRIO	1512	1512	1,00	11,91	4,0	4,0	127	1x/N	DR 25/30/300mA			1
C18	TOMADAS RESERVATÓRIO	1512	1512	1,00	6,55	4,0	4,0	220	3x/S				R/S
AC1	EVAPORADORAS A.C.	756	900	0,85	4,77	4,0	4,0	220	3x/S				R/S
AC2	EVAPORADORAS A.C.	756	900	0,85	4,77	4,0	4,0	220	3x/S				R/S
AC3	EVAPORADORAS A.C.	756	900	0,85	4,77	4,0	4,0	220	3x/S				R/S
AC4	EVAPORADORAS A.C.	756	900	0,85	4,77	4,0	4,0	220	3x/S				R/S
AC5	EVAPORADORAS A.C.	315	900	0,85	2,73	4,0	4,0	220	3x/S				R/S
AC6	EVAPORADORAS A.C.	315	900	0,85	2,73	4,0	4,0	220	3x/S				R/S
	QDEC-2 - TOTAL	44868	51375										
	CARGA INSTALADA	44868			197,66	70,0	35,0	220	3x/S+N	250A	300A	40kA	30/47
	CARGA AMPTADA W. (0,95FCR E 1,00FDA)												
	CAPACIDADE DO QUADRO: 80 MÓDULOS DIN= 0/80												

ALIMENTADORES: TIPO=CU/XLPE/LSZH • 1°CIRCUITO

QDEE-2 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ESTABILIZADA 2°PAV.

CIRCUITO	DESCRIÇÃO	Carga W	Carga VA	FP	In A	Condutor mm2	Terra mm2	V	F	Disj. In A	DR Amb.	DPS Amb.	DISTR. FASE
E1	TOMADAS 300 RCBO	1512	1512	1,00	11,91	4,0	4,0	127	1x/N				1
E2	TOMADAS 300 RCBO	1512	1512	1,00	11,91	4,0	4,0	127	1x/N				1
E3	TOMADAS 300 RCBO	1512	1512	1,00	11,91	4,0	4,0	127	1x/N				1
E4	TOMADAS 300 RCBO	1512	1512	1,00	11,91	4,0	4,0	127	1x/N				1
E5	TOMADAS 300 RCBO	1512	1512	1,00	11,91	4,0	4,0	127	1x/N				1
E6	TOMADAS 300 RCBO	1512	1512	1,00	11,91	4,0	4,0	127	1x/N				1
E7	TOMADAS 300 RCBO	1512	1512	1,00	11,91	4,0	4,0	127	1x/N				1
E8	TOMADAS 300 RCBO	1512	1512	1,00	11,91	4,0	4,0	127	1x/N				1
E9	TOMADAS 300 RCBO	1512	1512	1,00	11,91	4,0	4,0	127	1x/N				1
E10	TOMADAS 300 RCBO	1512	1512	1,00	11,91	4,0	4,0	127	1x/N				1
E11	TOMADAS 300 RCBO	1512	1512	1,00	11,91	4,0	4,0	127	1x/N				1
E12	TOMADAS 300 RCBO	1512	1512	1,00	11,91	4,0	4,0	127	1x/N				1
E13	TOMADAS 300 RCBO	1512	1512	1,00	11,91	4,0	4,0	127	1x/N				1
E14	TOMADAS 300 RCBO	1512	1512	1,00	11,91	4,0	4,0	127	1x/N				1
	QDEE-2 - TOTAL	19656	20250										
	CARGA INSTALADA				89,46	35,0	25,0	220	3x/S+N	125A	300A	40kA	30/47
	CAPACIDADE DO QUADRO: 54 MÓDULOS DIN= 0/54												

ALIMENTADORES: TIPO=CU/XLPE/LSZH • 1°CIRCUITO

QF-AC - QUADRO DE FORÇA - AR CONDICIONADO - COBERTURA

CIRCUITO	DESCRIÇÃO	Carga W	Carga VA	F.P.	In A	Condutor mm2	Terra mm2	V	F	DR Amb.	DPS Amb.	DISTR. FASE
UC-1	CONDENSADORA TÉRREO	10431	10431	1,00	47,41	16,0	16,0	220	3x/S			R/S
UC-3	CONDENSADORA 1°PAV.	19417	20000	0,95	77,3	35,0	25,0	220	3x/S+N			R/S
UC-2	CONDENSADORA 2°PAV.	19417	20000	0,95	77,3	35,0	25,0	220	3x/S+N			R/S
	QF-AC - TOTAL	51765	52000									
	QF-AC - DEMANDA	49148	49400	0,95	195	70,0	35,0	3X380	3x/S+N	250A	300A	30/47

CAPACIDADE DO QUADRO: 4 MÓDULOS DE 100 | TOTAL GERAL: 96

ALIMENTADORES: TIPO=CU/XLPE/LSZH • 1°CIRCUITO



PLANTA BAIXA 2°PAV.
ESC: 1/50



PLANTA BAIXA RESERVATÓRIO
ESC: 1/50

OBSERVAÇÕES GERAIS:
* Todas as medidas em metros;
* Não tomar medidas em escala na planta;
* Antes da execução, confrontar todas as medidas no local e confrontar com as medidas fornecidas em projeto executivo podendo haver necessidade de ajustes;
* Demais especificações em Memorial Descritivo de Elétrica.

REV.	DATA	DESCRIÇÃO DA REVISÃO
R01	09/07/2015	COMPATIBILIZAÇÃO
R00	29/04/2015	EMISSÃO INICIAL

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE OBRAS
Pró-reitoria de Desenvolvimento Universitário
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

OBRA: IC4 — CÓDIGO DA OBRA: IC4
LOCAL: UNICAMP

Responsável Técnico pelo Projeto: Eng. Luis Henrique Zuch — CREA: RS 55587 — DATA: — VISTO:

CBR - ENGENHARIA S/S LTDA
Rua Brodósqui 289, cj. 2204Moema Olaria-Porto Alegre/RS
CBR1 96745-000 • Tel/Fax (51)3251-5388

REFERÊNCIA: PROJETO EXECUTIVO
REDE ELÉTRICA COMUM, ESTABILIZADA E DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
PLANTA BAIXA 2°PAV. E RESERVATÓRIO

DATA: 29/04/2015 — ARQUIVO: IC4_ELE_PE_P03_DES_R03.DWG — ESCALA: 1:50

ELE 03/06

Tabela de pontos

	UP	APTO	VIP
C1	1	1	1
C2	1	1	1
C3	1	1	1
C4	1	1	1
C5	1	1	1
C6	1	1	1
C7	1	1	1
C8	1	1	1
C9	1	1	1
C10	1	1	1
C11	1	1	1
C12	1	1	1
C13	1	1	1
C14	1	1	1
C15	1	1	1
C16	1	1	1
C17	1	1	1
C18	1	1	1