

IMPLANTAÇÃO
ESC: 1/100



OBS: DEVERÃO SER INSTALADOS FIXADORES E ESPAÇADORES PARA MANTER DISTÂNCIA ENTRE DUTOS.
TAMANHO INSTALADO DE CADA DN
UNIDADE: MILIMETROS

DETALHE DA TUBULAÇÃO ENTERRADA
UNIDADE: MILIMETROS
S/ ESCALA



CORTE AA' CORTE BB'

DETALHE DE CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA R2
UNIDADE: MILIMETROS
ESCALA 1:25



DETALHE DA MALHA DE ATERRAMENTO DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO
ESCALA: 1/50



NOTAS:
1. POSTO DE TRANSFORMAÇÃO AO TEMPO EM POSTE SINGELO DE CONCRETO - VIDE NORMA CPFL - GED-2859 DE 22/10/08
DESENHO 7 - 1/2 - COM ADEQUAÇÃO PARA ESTRUTURA N1 (GED 10641-DE 17/10/2014 ITEM 6.1)E POSTE h= 11m - 1000daN COM SEÇÃO CIRCULAR
2. TRANSFORMADOR A INSTALAR DE 300 kVA - 11,9 kV - 220-127 V .
3. PARA RAMAL SUBTERRÂNEO VIDE NORMA CPFL - DESENHO 4 e 5 DA GED-2859 DE 22/10/08

DETALHE DE DERIVAÇÃO DA REDE DE MT E POSTO DE TRANSFORMAÇÃO
S/ ESCALA

LEGENDA

- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
- RACK DE PISO L=19" 570mm, FECHADO, COM 28U ÚTIL OU INDICADA
- D.G. — DISTRIBUIDOR DE TELEFONIA - 600x600x160mm OU INDICADA
- R2 — CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR - COM TAMPA R2 - CONFORME DETALHE
- CONDUTORES: NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA
- TUBULAÇÃO EMBUTIDA NO PISO, TIPO PEAD CORRUGADO BITOLA INDICADA
- REDE MT CA 1/0 AWG - 11,9kV - OU INDICADA
- POSTE DE CONCRETO A INSTALAR - 11m
- POSTE DE CONCRETO EXISTENTE
- PÁRA-RAIOS EM POSTE - A INSTALAR
- ATERRAMENTO - A INSTALAR (INTERLIGAR À MALHA DE ATERAMENTO)
- TRANSFORMADOR EM POSTE



OBSERVAÇÕES GERAIS:
* Todas as medidas em metros;
* Não tomar medidas em escala na planta;
* Antes da execução, confirmar todas as medidas no local e confrontar com as medidas fornecidas em projeto executivo podendo haver necessidade de ajustes;
* Demais especificações em Memorial Descritivo de Elétrica.

REV.	DATA	DESCRIÇÃO DA REVISÃO
R03	06/07/2015	COMPATIBILIZAÇÃO E ENTRADA DE ENERGIA
R00	19/04/2010	EMISSÃO INICIAL

A REPRODUÇÃO DESTE PROJETO, POR QUALQUER MEIO OU FORMA, SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA CBR ENGENHARIA S/S LTDA, CONSTITUI VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE OBRAS
Pró-reitoria de Desenvolvimento Universitário
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

OBRA: IC4 — CÓDIGO DA OBRA: IC4
LOCAL: UNICAMP

CBR Engenharia
CBR - ENGENHARIA S/S LTDA
Rua Bicalho 266, cj. 23-Mercês-Deca/Porto Alegre/RS
CEP 96150-0550 - Tel/Fax (51)3233-3168

Autor(es) do Projeto: CREA: DATA: VISTO

Eng. Luis Henrique Zuch RS 55587

REFERÊNCIA: PROJETO EXECUTIVO
IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA E COMPUTAÇÃO

ELE
04/06

DATA: 19/04/2010 | DESENHO: FRANCISCO ZUCH | ARQUIVO: IC04_ELE_PE_F04_DES_R01.DWG | ESCALA: indicada