

INCÊNDIO
POLTRONA

75mm

Recarique com bomba
mbo jockey e cavaite de
a ser executado, ver

ver

GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO	EXEMPLOS
D	SERVIÇO PROFISSIONAL	D - 1	LOCAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL	Escritórios Administrativos

CARGA DE INCÊNDIO - IT - 14/11

OCUPAÇÃO/USO	DESCRIÇÃO	DIVISÃO	CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/M2
SERVIÇOS PROFISSIONAIS	ESCRITÓRIOS	D - 1	300 MJ/M2

CLASSIFICAÇÃO DE EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO À CARGA DE INCÊNDIO

RISCO	CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/M2
BAIXO	300

CONTROLE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (IT - 10/11)

PISO	acabamento revestimento	CLASSE I
PAREDE	acabamento revestimento	CLASSE I
TETO e FORRO	acabamento revestimento	CLASSE I

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS

- 01 FoGo: Tubo de aço carbono, sem costura, classe pesada conforme NBR 5580, correspondente a DIN 2440; acabamento galvanizado.

LEGENDA - PCI

— + — + — + —

— + — + — + —

TUBULAÇÃO OU
ELEMENTOS DE COMBATE
INCÊNDIO EXISTENTES

TUBULAÇÃO DE COMBATE A
INCÊNDIO A EXECUTAR (FOGO)

Proj. Referência

Data

78 GR - SAT

Anexo ao FAT 412902-3/16

386790/3509502/16

11 / 08 / 2016

Andre Luiz Augusto

ANOTAÇÕES REFERENTES ÀS
ALTERAÇÕES DE LAYOUT
INTERNO

PROPRIETÁRIO OU RESP. PELO USO:
Armando Comunnale Junior
RG: 8.200.419-5
CPF: 721.189.708-20

RESP. TÉCNICO:
Eng. Wilson Jorge Marques
CREA: 061496930

PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

PLANTA TÉRREO - BARRACÃO MARCENARIA

01/03

CÊNDIO
OLTRAS
DO

75mm

Recarique com bomba
mba jockey e cavaite de
a ser executado, ver

rer

GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO	EXEMPLOS
D	SERVIÇO PROFISSIONAL	D - I	LOCAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL	Escritórios Administrativos

CARGA DE INCÊNDIO - IT - 14/11

OCUPAÇÃO/USO	DESCRIÇÃO	DIVISÃO	CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/M2
SERVIÇOS PROFISSIONAIS	ESCRITÓRIOS	D - I	300 MJ/M2

CLASSIFICAÇÃO DE EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO À CARGA DE INCÊNDIO

RISCO	CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/M2
BAIXO	300

CONTROLE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (IT - 10/11)

PISO	acabamento revestimento	CLASSE I
PAREDE	acabamento revestimento	CLASSE I
TETO e FORRO	acabamento revestimento	CLASSE I

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS

- 01 FoGo: Tubo de aço carbono, sem costura, classe pesada conforme NBR 5580, correspondente a DIN 2440; acabamento galvanizado.

LEGENDA - PCI

— + — + — + —

— — — — —

TUBULAÇÃO OU ELEMENTOS DE COMBATE A FOGO - SAT

INCÊNDIO EXISTENTES

Anexo ao FAT 412902-3/16

TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO A EXECUTAR (FOGO)

Proj. Referência 386790/3509502/16

Data 11 / 08 / 2016

Andre Luiz Augusto

ANOTAÇÕES REFERENTES ÀS ALTERAÇÕES DE LAYOUT INTERNO

PROPRIETÁRIO OU RESP. PELO USO:
Armando Comunnale Junior
RG: 8.200.419-5
CPF: 721.189.708-20

RESP. TÉCNICO:
Eng. Wilson Jorge Marques
CREA: 061496930

CLASSIFICAÇÃO - Decreto Estadual nº 56.819/11

GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO	EXEMPLOS
D	SERVIÇO PROFISSIONAL	D - 1	LOCAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL	Escritórios Administrativos

CARGA DE INCÊNDIO - IT - 14/11

OCUPAÇÃO/USO	DESCRIÇÃO	DIVISÃO	CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/M2
SERVIÇOS PROFISSIONAIS	ESCRITÓRIOS	D - 1	300 MJ/M2

CLASSIFICAÇÃO DE EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO À CARGA DE INCÊNDIO

RISCO	CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/M2
BAIXO	300

CONTROLE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (IT - 10/11)

PISO	acabamento revestimento	CLASSE I
PAREDE	acabamento revestimento	CLASSE I
TETO e FORRO	acabamento revestimento	CLASSE I

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS

- 01 FoGo: Tubo de aço carbono, sem costura, classe pesada conforme NBR 5580, correspondente a DIN 2440; acabamento galvanizado.

LEGENDA - PCI

+ + + +
 TUBULAÇÃO OU ELEMENTOS DE COMBATE INCÊNDIO EXISTENTES
 Anexo ao FAT 412902-3/56
 TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO EXECUTAR (FOGO)
 Proj. Referência 336790/3509502/16
 ANOTAÇÕES REFERENTES ÀS ALTERAÇÕES DE LAYOUT INTERNO

Data 11/08/2016

Andre Luis Cicuco
Cap PM

PROPRIETÁRIO OU RESP. PELO USO:
 Armando Comunale Junior
 RG: 8.200.419-5
 CPF: 721.189.708-20

RESP. TÉCNICO:
 Eng. Wilson Jorge Marques
 CREA: 061496930

PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
 PLANTA PRIMEIRO PAVIMENTO - BARRACÃO MARCENARIA

OCUPAÇÃO: SERVIÇOS PROFISSIONAIS - D1

02/03

CLASSIFICAÇÃO - Decreto Estadual nº 56.819/11

GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO	EXEMPLOS
D	SERVIÇO PROFISSIONAL	D - 1	LOCAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL	Escritórios Administrativos

CARGA DE INCÊNDIO - IT - 14/11

OCUPAÇÃO/USO	DESCRIÇÃO	DIVISÃO	CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/M2
SERVIÇOS PROFISSIONAIS	ESCRITÓRIOS	D - 1	300 MJ/M2

CLASSIFICAÇÃO DE EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO À CARGA DE INCÊNDIO

RISCO	CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/M2
BAIXO	300

CONTROLE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (IT - 10/11)

PISO	acabamento revestimento	CLASSE I
PAREDE	acabamento revestimento	CLASSE I
TETO e FORRO	acabamento revestimento	CLASSE I

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS

- 01 FoGo: Tubo de aço carbono, sem costura, classe pesada conforme NBR 5580, correspondente a DIN 2440; acabamento galvanizado.

LEGENDA - PCI

+ + + +
 TUBULAÇÃO OU ELEMENTOS DE COMBATE INCÊNDIO EXISTENTES
 TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO EXECUTAR (FOGO)
 7º GR - SAT
 Anexo ao FAT 412902-3/56
 Proj. Referência 336790/3509502/16
 ANOTAÇÕES REFERENTES ÀS ALTERAÇÕES DE LAYOUT INTERNO

Data 11/08/2016

Andre Luis Cusco
Cap PM

PROPRIETÁRIO OU RESP. PELO USO:
 Armando Comunnale Junior
 RG: 8.200.419-5
 CPF: 721.189.708-20

RESP. TÉCNICO:
 Eng. Wilson Jorge Marques
 CREA: 061496930

PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
 PLANTA PRIMEIRO PAVIMENTO - BARRACÃO MARCENARIA

OCUPAÇÃO: SERVIÇOS PROFISSIONAIS - D1

02/03

O
0,00 mca
5 CV
O
0,00 mca
CV
ORVA 250 LITROS
L
VO
RA ACIONAMENTO DO ALARME

CLASSIFICAÇÃO - Decreto Estadual nº 56.819/11				
GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO	EXEMPLOS
D	SERVIÇO PROFISSIONAL	D - 1	LOCAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL	Escritórios Administrativos
CARGA DE INCÊNDIO - IT - 14/11				
OCUPAÇÃO/USO	DESCRIÇÃO	DIVISÃO	CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/M2	
SERVIÇOS PROFISSIONAIS	ESCRITÓRIOS	D - 1	300 MJ/M2	
CLASSIFICAÇÃO DE EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO À CARGA DE INCÊNDIO				
RISCO		CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/M2		
BAIXO		300		
CONTROLE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (IT - 10/11)				
PISO	acabamento	CLASSE I		
	revestimento			
PAREDE	acabamento	CLASSE I		
	revestimento			
TETO e FORRO	acabamento	CLASSE I		
	revestimento			

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS

- 01 FoGo: Tubo de aço carbono, sem costura, classe pesada conforme NBR 5580, correspondente a DIN 2440; acabamento galvanizado.

LEGENDA - PCI

— + — + — + —

TUBULAÇÃO OU
ELEMENTOS DE COMBATE
INCÊNDIO EXISTENTES

7º GR - SAT

— — — — —

TUBULAÇÃO DE COMBATE A
INCÊNDIO (Fogo)

ANOTAÇÕES REFERENTES ÀS
ALTERAÇÕES DE LAYOUT
INTERNO

Proj. Referência 336790/3509502/16

Data 22 / 08 / 16

Andre Luiz Bicuco
Cap PM

PROPRIETÁRIO OU RESP. PELO USO:
Amando Comunale Junior
RG: 8.200.419-5
CPF: 721.189.708-20

RESP. TÉCNICO:
Eng. Wilson Jorge Marques
CREA: 061496930

PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
DETALHE REDE DE HIDRANTE - BARRACÃO MARCENARIA

03/03