

LEGENDA

(símbolo)	CAIXA COM HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD DE Ø5/8" x 2,40m
—SPDA—	MALHA DE ATERRAMENTO COM CABO DE COBRE NU #50mm2 NA COBERTURA E AS DECIDAS COM BARRAS DE ALUMINIO
—SPDA—	MALHA DE ATERRAMENTO COM CABO DE COBRE NU #50mm2 A 60cm DE PROFUNDIDADE
—F_AL—	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO DE 7/8"x 1/8"
(símbolo)	DESCIDA COM BARRA CHATA DE ALUMÍNIO DE 7/8"x 1/8"
(símbolo)	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL DE TERRA
(símbolo)	TERMINAL AÉREO ZINCADO A FOGO, DE Ø 3/8" x 600mm
(símbolo)	CONEXÃO COM SOLDA EXOTÉRMICA

NOTAS

01 O SISTEMA DE PROTEÇÃO CONSISTE EM MALHA DE ATERRAMENTO FORMADA POR CABO CABO DE COBRE NU #50,00 mm 2 FIXADO NO BEIRAL (CONFORME PLANTA E DETALHES) E TERMINAIS AÉREOS

02 AS DESCIDAS SERÃO EM BARRAS CHATAS DE ALUMÍNIO DE 7/8"x1/8" FIXADAS DIRETAMENTE NA PAREDE

03 AS DESCIDAS SERÃO CONECTADAS A MALHA DE ATERRAMENTO FORMADA POR HASTES TIPO COPPERWELD Ø5/8"x2,40m INTERLIGADAS COM O CABO DE COBRE NU #50mm2 A 60cm DE PROFUNDIDADE

04 O SISTEMA DEVERÁ TER UMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, PARA VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES E GARANTIR A EFICIÊNCIA DO SISTEMA DE PROTEÇÃO.

NOTAS SOBRE SOBRA DE CABOS EM CAIXAS

1 - A ESTRUTURA DO TELHADO METÁLICO DEVE SER CONECTADA AO SUBSISTEMA DE DESCIDA.

2 - A INTERLIGAÇÃO DAS ESTRUTURAS DO TELHADO DEVEM GARANTIR A PERFEITA CONDUTIBILIDADE ENTRE AS PEÇAS.



NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA REVISÃO
02		
01		

ATENÇÃO A autoria do projeto não é responsabilidade desta Coordenadoria, cabendo-lhe apenas sua análise e gerenciamento.

UNICAMP
COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS CPO
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

UNIDADE: CPO
OBRA: REFORMA BARRACÃO DA MARCENARIA
CÓDIGO DA OBRA CPO: BarracãoMarc

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA.
RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP
FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643
projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br

UNIDADE: CPO
ENDEREÇO: RUA JOSUÉ DE CASTRO, 120 UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP
ARQUIVO DWG: BARRACÃO_EXE_ELE_SPDA
OBRA: REFORMA BARRACÃO DA MARCENARIA ETAPA - EXECUTIVO
REF.: ELE.
TÍTULO: PLANTA COBERTURA - SPDA
FOLHA: 15/15-R0

AUTOR (ES) PROJETO: ENG. MARCOS CESAR CORREA ANTUNES CREAnº 5062600651 ART nº 92221220150971269
DESENVOLVIMENTO PROJETO: ENG. MARCOS CESAR CORREA ANTUNES CREAnº 5062600651

DESENHO: Francisco
DATA: FEVEREIRO/2016
ESCALA: 1:250