



TÉRREO - FORRO
esc: 1/75

ESPECIFICAÇÕES

FECHAMENTOS

- ALVENARIA EXISTENTE
- ESTRUTURA EM CONCRETO
Estrutura executada em concreto, conforme projeto estrutural.
- ALVENARIA
Os fechamentos em Alvenaria deverão ser executados em bloco estrutural de concreto com menor lado igual a 14 cm.
- PAINEI TERMOWALL
Os fechamentos externos acima da muro de contenção (com exceção do fechamento no eixo 01) deverão ser executados em Painel Termowall, conforme indicado no projeto.
- DRY-WALL ST
Os fechamentos internos deverão ser executados em Dry-Wall ST, conforme projeto.
- DRY-WALL RF (ROSA)
Prever reforço estrutural entre os montantes do Dry Wall com madeira e grapas conforme projeto.
- DRY-WALL RU (VERDE)
Os fechamentos internos destinados a proteção de espaços e elementos contra a ação do fogo deverão ser executados em Dry-Wall RF.
- DRY-WALL RU (VERDE)
Os fechamentos internos destinados a áreas molhadas deverão ser executados em Dry-Wall RU.
- *As paredes de Dry-Wall RU deverão ser acionadas sobre uma base de alvenaria com altura igual a 40 cm.

PISO

- VINÍLICO EM MANTA
Piso em manta vinílica homogênea para alto fluxo com rodapé de 15 cm executado em poliestireno branco, ou similar.
- VINÍLICO EM MANTA COM RODAPÉ HOSPITALAR
Piso em manta vinílica com rodapé hospitalar boleado de 10 cm executado na mesma manta do perímetro, ou similar.
- PORCELANATO RETIFICADO
Piso Porcelanato Retificado Tuta Massa Antiderrapante Acetinado Não Rugoso com rejunte executado em Epóxi e junta de dilatação massa única de 1mm ou similar.
- PINTURA EPOXI
Piso executado em cimento queimado com acabamento em Pintura Epóxi na cor cinza.

PAEDEA

- PINTURA ACRÍICA
Pintura Acrílica fosca lavável e sem cheiro.
- REVESTIMENTO RETIFICADO
Podrão em Revestimento Retificado Acetinado 60x120cm, com rejunte executado em Epóxi e junta de dilatação de 1mm, ou similar. Executado à Paredes com h=120 cm com acabamento em membrana similar ao acabamento do porcelanato (conforme projeto) e pintura acrílica.
- REVESTIMENTO RETIFICADO
Revestimento Retificado Acetinado Branco, com rejunte executado em Epóxi e junta de dilatação de 1mm, ou similar. Executado Piso-Forro.
- ADESIVO
Adesivo aplicado sobre fechamento, com acabamento que permita higienização por produtos saneantes. Executado Piso-Forro.

FORRO

- FORRO DE GESSO
Forro de gesso acartonado com massa corrida e pintura PVA na cor branco fosco, ou similar.
- FORRO MODULAR REMOVÍVEL COM ACABAMENTO VINÍLICO
Forro modular Removível com Acabamento Vinílico 625x625 mm, ou similar.
- ÁREA SEM FORRO
* Confirmar Altura e Especificações dos forros nas plantas do projeto de forro de cada pavimento.

DIVISÓRIAS

- DIVISÓRIA EM VIDRO
Divisórias em vidro laminado, ou similar.
- DIVISÓRIA EM DRY-WALL E VIDRO
Divisórias executadas com meia parede de Dry Wall (h=1,10m) e Vidro laminado com altura igual a altura restante até o face inferior do forro.
- DIVISÓRIA EM GRANITO
Divisórias em Granito Andorinha ou similar.

TAMPOS

- TAMPO EM AÇO INOX
Tampo em Aço Inox espessura 7 mm ou similar.
- TAMPO EM GRANITO
Tampo em Granito Branco Siena Polido espessura 20 mm ou similar.

ESQUADRIAS E GUARNIÇÕES

Deverão possuir cuidado Acústico. Considerar para as esquadrias com possível passagem de moça vão livre igual a 1,20 m.

SOLEIRAS E PEITORIS

Deverão ser executadas em Granito, vide Projeto de Interiores e Paginação de Piso.

LEGENDA

PAGINAÇÃO DE FORRO

- FORRO MONOLÍTICO EM PLACA DE GESSO ST
- TABICA 30 mm
- ALÇAPÃO DE ACESSO

LOCALIZAÇÃO

