





















LEGENDA						
EXTINTORES PORTÁTEIS		PÓ QUÍMICO SECO ABC	SINAL DE EMERGÊNCIA		PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	
		ÁGUA PRESSURIZADA 2A			PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO BAULAMENTO	
		PÓ QUÍMICO SECO 20 BC			BATERIAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	
		ESPIUMA MECÂNICA			AVISADOR SONORO TIPO SIRENE	
SINALS DE AVISARIES		BOMBA DE INCÊNDIO	SISTEMA DE DETECCÃO DE ALARME COMPLEMENTARES SIST. DE ALARME		AVISADOR SONORO E VISUAL (C/SIRENE)	
		MANGOTINHO			ACIONADOR MANUAL E DETECCÃO E ALARME	
		HIDRANTE SIMPLES			CENTRAL DE DETECCÃO E ALARME	
		HIDRANTE DUPLO			BATERIAS DO SISTEMA DE DETECCÃO E ALARME	
		ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNDIO (BOTÃO/TELA/DESIGUA)			QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ (QDU)	
		REGISTO DE RECALQUE		SISTEMA ELÉTRICO		CHAVE ELÉTRICA SECUNDÁRIA
		RESERVA DE INCÊNDIO				CHAVE ELÉTRICA PRINCIPAL

QUADRO DE NOTAS	
01	INSTALAR CONDIÇÕES ESFERA, METÁLICAS E ROSCÁVEIS, NOS PONTOS DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA, VEDAR COM FITA TETON.
02	NÍVEL DE REFERÊNCIA DOS PONTOS DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA E ELEMENTOS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DOS PAVIMENTOS ESTÃO COTADOS A PARTIR DA NÍVEL DO PISO DO RESPECTIVO PAVIMENTO.
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS:	
01	TUBULAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO: FgCo: Tubo de aço carbono, sem costura, classe pesada conforme NBR 5580, correspondente a DN 240; acabamento galvanizado.

LEGENDA DE TUBOS	
TUBOS	
	Rede de Hidrantes - foGo
	Tubulação abaixo do piso

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".  
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.  
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

02		
01		
REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA REVISÃO

<b>ATENÇÃO</b> Este formulário deve ser preenchido e assinado pelo responsável técnico da obra, sendo obrigatório a presença do representante da UFRJ.		<b>COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS</b> Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário	
	UNIDADE: SIARQ	CÓDIGO DA OBRA: CPO	
	OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO SIARQ	SIARQ	

**graco** PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA.  
RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP  
FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643  
projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br

[illegible]