



Tipo de carga	Potência instalada (kW)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Uso específico	0,67	100	0,67
Iluminação e TUG's (Clínicas e hospitais)	50,00	40	20,00
	33,37	20	6,67
		TOTAL	27,34

Tipo de carga	Potência instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Ar Condicionado	14.56	100	14.56
Ar Condicionado Chiller	68.75	100	68.75
		TOTAL	83.31

CONDUTORES:

- FASE R – Azul escuro ou preto;
- FASE S – Branco;
- FASE T – Vermelho;
- NEUTRO – Azul claro;
- TERRA – Verde;
- RETORNO – Amarelo.

Gastrocentro	R04
--------------	-----

2000B12F23AB4C6...