Docusign Envelope ID: B8ADCFE1-5D54-4FAF-A16F-578F0DF61A69

Detalhe Isométrico

Esc. 1 : 25

Nomeclaturas dos Aparelhos e Altura dos Pontos de Utilização			
Rede	Nomeclatura		Altura
Água Fria	BSCX	Bacia Sanitária com Caixa de Descarga Acoplada	0,20m
	PI	Pia	0,60m
	FI	Filtro	1,10m
	FI-1	Filtro	1,10m
	TL	Torneira de Lavagem	0,60m
	LV	Lavatório	0,60m
	DH	Ducha Higienica	0,60m
	TQ	Tanque	1,10m
	EQ	Equipamento-1	0,40m
Esgoto	BSCX	Bacia Sanitária com Caixa de Descarga Acoplada	0,31m
	PI	Pia	0,55m
	FI	Filtro	0,40m
	FI-1	Filtro	0,95m
	LV	Lavatório	0,55m
	TQ	Tanque	0,55m
	EQ	Equipamento-1	0,40m
	EQ-E	Equipamento-2	0,55m
Registro	RG	Registro de Gaveta	1,80m
	VD	Válvula de Descarga	1,10m

OBSERVAÇÕES:
1. MATERIAL EMPREGADO:
ESGOTO SANITÁRIO:
– TUBOS E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO, PONTA/BOLSA, FABRICADOS CONFORME A NBR-5688 DA ABNT. PVC REFORÇADO ONDE INDICADO.
VENTILAÇÃO:
TUBOS EM PVC RÍGIDO, PONTA/BOLSA FABRICADOS CONFORME A EB-608 (NBR-5688) DA ABNT.
2. DECLIVIDADES MÍNIMAS:
ESGOTO SANITÁRIO: I MIN=2%
ÁGUAS PLUVIAS: I MIN=1%
VENTILAÇÃO: I MIN=0,5% ASCENDENTE EM DIREÇÃO À RESPECTIVA COLUNA VERTICAL.
3. INSTALAR SIFÃO NA SAÍDA DE PIAS, TANQUES E LAVATÓRIOS.
4. RECOMENDA-SE QUE GRELHAS DE RALOS E CAIXAS SIFONADAS SEJAM INOXIDÁVEIS, COM FECHO GIRATÓRIO, QUADRADAS.
5. TODA MUDANÇA DE DIREÇÃO NA TUBULAÇÃO DEVERÁ SER EXECUTADA ATRAVÉS DE CONEXÕES ADEQUADAS P/ CADA CASO, SENDO VETADO O AQUECIMENTO E/OU DOBRAMENTO FORÇADO DE TUBOS RETILÍNEOS PARA A OBTENÇÃO DE CURVAS.

1 – VERIFICAR MEDIDAS EM OBRA
2 – NÃO TOMAR MEDIDAS EM ESCALA
3 – MEDIDAS EM METROS
4 – * MEDIDAS SUJEITAS A VARIAÇÕES – VERICAR "IN LOCO"
5 – VERIFICAR INSTRUÇÕES TÉCNICAS DO FABRICANTE P/ INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES:

OBRA / CLIENTE :

DENOMINAÇÃO :

Projeto de Instalações Hidráulicas
Isometrico Agua Fria Lado-1

FOLHA 7/8

ESCALA 1:25

DATA 16/09/2024

PROJETO:

CREA:

Docusigned by:
DIEGO FURTUNA
200EB1DF2D5A8AC8

DESENHO Jura