



CORPO DE BOMBEIROS - PMESP

VIA FÁCIL BOMBEIROS



RELATÓRIO DE PARECER DE ANÁLISE

Protocolo Análise Nº.: 298344-1/2016

Projeto Técnico Nº.: **011807/3509502/2016 - Aprovada**

Endereço: RUA CARLOS CHAGAS

Bairro: PQ DAS UNIVERSIDADES

Município: CAMPINAS

Ocupações: Todo tipo de Depósitos

Considerações:

Decreto Estadual 56.819/2011 - Considerações de Análise

- 1 Considerado que a edificação possui como ocupação principal J-4, com carga de incêndio de $>1.200 \text{ MJ/m}^2$, conforme a Instrução Técnica Nº 14/2011 e RISCO ALTO, conforme a Tabela 3 do Decreto Estadual Nº 56.819/2011.
- 2 Considerado que a área construída da edificação é de $2.386,12 \text{ m}^2$.
- 3 Considerada a edificação como térrea.
- 4 Edificação analisada conforme o Decreto Estadual Nº 56.819/2011.
- 5 Considerado em análise o quadro de áreas indicado pelo responsável técnico.
- 6 Considerado que o armazém não possui armazenamento de líquidos combustíveis e inflamáveis bem como produtos perigosos.
- 7 Considerando o depósito almoxarifado (produto químico) possui líquidos combustíveis e inflamáveis, deverá antes da solicitação de vistoria atualizar via FAT a forma de contenção do derramamento desses líquidos conforme IT 25/11 parte 3.
- 8 Considerado a área protegida por hidrantes externos.

Documentos a serem apresentados em vistoria:

Orientações Técnicas:

Diversos

1 Conforme item anterior deverá apresentar em planta a quantidade de líquidos e ponto de fulgor, quantidade armazenada por pilha, distância entre as pilhas, forma de contenção, proteção por extintores, indicar iluminação anti explosão, memorial de espuma e resfriamento se for o caso e demais itens necessários para o atendimento da IT 25/11.

2 Atender ao item 5.6 da IT 32/11, será verificado em vistoria.

DOCUMENTOS

1 Apresentar na vistoria ART de instalação e/ou manutenção das medidas de segurança contra incêndios (item 6.2.1, "a" da Instrução Técnica Nº 01/2011).

2 Apresentar na vistoria ART de instalação e/ou manutenção das instalações elétricas de baixa tensão e atestado de conformidade da instalação elétrica (itens 6.2.1, "d" e 6.2.8 da Instrução Técnica Nº 01/2011).

3 Apresentar na vistoria ART referente a instalação e/ou manutenção do material de acabamento e revestimento (item 6.2.1, "f" da Instrução Técnica Nº 01/2011).

4 Apresentar na vistoria Atestado de Brigada de Incêndio, conforme anexo "J" da Instrução Técnica Nº 01/2011.

Complemento das Orientações Técnicas:

tak

OBS: Sujeito a novas exigências técnicas; caso as anteriormente emitidas não sejam corrigidas, ou se surgirem ou persistirem descumprimentos da legislação e normas técnicas vigentes. O Projeto Técnico deve ser retirado no local de protocolo para que o processo de análise seja concluído.

ATENÇÃO não retirar esta folha do projeto.

Campinas, 4 de Abril de 2016

1. TEN PM MATEUS DA COSTA NOGUEIRA

Analista

CAP PM ALEXANDRE HIROSHI HIRATA

Chefe de Análise

"Nós, Policiais Militares, sob a proteção de Deus, estamos comprometidos com a Defesa da Vida, da Integridade Física e da Dignidade da Pessoa Humana".