LEGENDA

	CAIXA NO PISO, EM ALVENARIA EXISTENTE, TAMPA EM CONCRETO ARMADO E FUNDO DE BRITA Nº2, PARA ELETRICIDADE, COM AS SEGUINTES DIMENSÕES (MEDIDAS INTERNAS):800X800x1200mm
	CAIXA NO PISO, EM ALVENARIA, TAMPA E CHASSIS EM FERRO FUNDIDO E FUNDO DE BRITA Nº2, PARA ELETRICIDADE, COM AS SEGUINTES DIMENSÕES (MEDIDAS INTERNAS): 800X800x1200mm
1IT	CABOS ELETRICOS: FASE, NEUTRO E TERRA RESPECTIVAMENTE,DENTRO DE ELETRODUTO OU ELETROCALHA (1= NÚMERO DO CIRCUITO)
EL	ELETRODUTO TIPO (PEAD) EM INSTALAÇÃO SUBTERRANEA(EXISTENTE)-ELÉTRICA
EL	ELETRODUTO TIPO (PEAD) EM INSTALAÇÃO SUBTERRANEA(NOVA)-ELÉTRICA
TEL	ELETRODUTO TIPO (PEAD) EM INSTALAÇÃO SUBTERRANEA(EXISTENTE)-TELEFONIA
EL	ELETRODUTO TIPO (PEAD) EM INSTALAÇÃO SUBTERRANEA(EXISTENTE)- ILUMINAÇÃO
	CAIXA NO PISO, EM ALVENARIA, TAMPA EM CONCRETO E FUNDO DE BRITA Nº2, PARA PASSAGEM FIAÇÃO ILUMINAÇÃO, COM AS SEGUINTES DIMENSÕES (MEDIDAS INTERNAS): 400x400x600mm
	POSTE EM TUBO DE AÇO ZINCADO E PINTADO NA COR PRETA, ALTURA DE 4,50M, COM 2 PÉTALAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA NA COR PRETA, COM REFLETOR SIMÉTRICO EM ALUMÍNIO TEXTURIZADO E DIFUSOR EM VIDRO PLANO TRANSPARENTE TEMPERADO, COM1 LÂMPADA V.SÓDIO 70W POR PÉTALA. REFERÊNCIA COMERCIAL: MODELO DP-2198-02/2 - PROJETO, STOCK, LUMINI OU EQUIVALENTE TÉCNICO. (COM FOTOCÉLULA)

NOTAS

01 BITOLA DOS CONDUTORES: VER QUADRO DE CARGAS
02 CONDUTOR TERRA NÃO COTADO #2,5mm2
03 ELETRODUTO PARA REDE DE ENERGIA NÃO COTADO Ø1"
04 CORES DOS CONDUTORES ELÉTRICOS:
CABO MAIORES OU IGUAIS A # 16mm2: FASES PRETO; NEUTRO - AZUL; PE - VERDE
CABO MENORES OU IGUAIS A # 10MM2: FASES PARA TOMADAS EMERGENCIA - VERMELHO
: FASES PARA TOMADAS ESTABILIZADAS - PRETO
: FASES PARA CIRCUITOS TRIFÁSICOS - CINZA
: NEUTROS - AZUL CLARO
: RETORNOS - AMARELO
: CONDUTORES PE - VERDE
05 NÃO SERÃO PERMITIDAS EMENDAS DOS CABOS NO INTERIOR DOS ELETRODUTOS
06 TODA CURVA DE ELETRODUTO DEVE TER RAIO IGUAL OU MAIOR QUE 10(DEZ) VEZES O SEU DIAMETRO NOMINAL
07 AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITOS NOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÃO SER DO TIPO INDELEVÉL, ADESIVAL. NÃO SE ADMITINDO O USO DE ROTEX
08 NENHUMA FIAÇÃO DOS SISTEMAS PODERÁ SER INSTALADA FORA DA TUBULAÇÃO EXCLUSIVA

ÁREA EXTERNA - IMPLANTAÇÃO GERAL
Escala 1:125



PAINEL BT - ANTES REFORMA
COM CHAVE NH -EXISTENTE
s/escala



DIAGRAMA UNIFILAR MEDIÇÃO
s/escala



PAINEL BT - ÁPOS REFORMA
COM DISJUNTOR TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA
s/escala



DETALHE-QGBT
S/Escala



DIAGRAMA UNIFILAR
s/escala



PLANTA CABINE
Escala 1:50



NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA REVISÃO
02		
01		

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário
CPO

OBRA: INSTITUTO DE ESTUDOS DA LINGUAGEM
CLIENTE: REFORMA DO PAVILHÃO DOS DOCENTES
CÓDIGO DA OBRA CPO: IELDocentes

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA.
RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP
FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643
projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br

UNIDADE: INSTITUTO DE ESTUDOS DA LINGUAGEM
ENDEREÇO: RUA CARLOS GOMES
UNICAMP/ CAMPUS, CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP
ARQUIVO DWG: EL_PD_EXE_ELE01_planta - R0
OBRA: REFORMA DO PAVILHÃO DOS DOCENTES
ETAPA: PROJETO EXECUTIVO
REF.: ELE
TÍTULO: Implantação Cabine
FOLHA: 01/07R0
AUTOR DO PROJETO: ENG. MARCOS CESAR CORREA ANTUNES CREA-Nº 506360/D
RESPONSÁVEL PELO PROJETO: ENG. MARCOS CESAR CORREA ANTUNES CREA-Nº 506360/D
DATA: Março 2020/2020
ESCALA: 1:75